

**Rapporto giornaliero ronde squadra antincendio**C.O. Doc. n.001  
RG\_RSA

Denominazione U.O. / Struttura	Sede (Padiglione e piano)	Data

<b>CONTROLLI DI CARATTERE GENERALE</b>		
Attività	SI	NO
Accessibilità ai mezzi di soccorso alla sede nell'arco delle 24 ore (assenza di ostacoli o impedimenti);		
Accessibilità e fruibilità dell'attacco motopompa dei vigili del Fuoco alla sede;		
Visibilità, fruibilità, efficienza e buono stato di conservazione degli idranti a colonna ed attacco motopompa installati.		
Assenza accumulo materiale infiammabile, rifiuti etc incustoditi		
Corretto stoccaggio e quantitativo liquidi infiammabili		
<b>Descrizione anomalie riscontrate:</b>		

<b>CONTROLLI PRESID ANTINCENDIO</b>		
Attività	SI	NO
Visibilità, fruibilità, e buono stato di conservazione degli estintori installati nella sede.		
Verifica scadenze di revisione, controllo e collaudo degli estintori installati nella sede.		
Visibilità, fruibilità, e buono stato di conservazione degli idranti e dei naspi installati nelle sedi;		
Verifica scadenze di revisione, controllo e collaudo degli idranti e dei naspi installati nelle sedi;		
<b>Descrizione anomalie riscontrate:</b>		

<b>CONTROLLI VIE ESODO</b>		
Attività	SI	NO
Percorribilità e fruibilità delle vie ed uscite di emergenza (assenza di ostacoli od impedimenti interni - esterni delle porte di emergenza e assenza di malfunzionamento di apertura delle porte medesime);		
Segnaletica indicante i percorsi d'esodo e le uscite di sicurezza visibile ed in buono stato di conservazione;		
Porte REI in buono stato di conservazione e prive di anomalie o manomissioni;		
Presenza e buono stato di conservazione delle luci di emergenza.		
<b>Descrizione anomalie riscontrate:</b>		

