

## SCHEDA N° 2

## INCENDIO NEI SERVIZI NON SANITARI

<b>SEQUENZA AZIONI</b>	
	<b>Avvisare immediatamente l'Ispettorato Aziendale al 7999 o 010-555-7999</b>
1	Valutare la situazione entrando con prudenza ma con decisione nel locale interessato dall'incendio, badando che tale azione può provocare, all'apertura della porta, l'uscita di fiamme e gas caldi
2	Se l'allarme generale non è ancora entrato in azione, azionare manualmente il pulsante di emergenza (vedi piani di emergenza interni delle UU.OO.)
3	Evacuare immediatamente dal locale eventuali persone presenti in difficoltà
4	La Squadra Guardia Fuochi interverrà in pochi minuti; successivamente i VVF
5	Chiudere, se già non lo fossero, tutte le porte tagliafuoco e le porte che delimitano le varie aree
6	Interrompere, se in grado, l'alimentazione elettrica all'impianto di condizionamento
7	In attesa della Squadra Guardia Fuochi, procurarsi gli estintori prelevandoli dagli appositi alloggiamenti In presenza di apparecchiature elettriche, utilizzare in generale estintori a CO <sub>2</sub>
8	Tentare di spegnere l'incendio di piccole dimensioni solo se si è sicuri e preparati a farlo; <b>attenzione!</b>
9	<b>ATTENZIONE: le bombole di gas compresso possono esplodere in caso di incendio</b>
10	Se il tentativo non riesce con i mezzi a disposizione ed in pochi minuti, uscire dal locale chiudendo bene la porta
11	Se il tentativo riesce, prima di abbandonare il locale, verificare la presenza di residui incandescenti e neutralizzarli; quindi aprire bene la finestra ed uscire chiudendo la porta
12	Allontanare dal locale in emergenza tutte le persone non addette allo spegnimento dell'incendio
13	Non usare gli ascensori, se non altrimenti indicato
14	Attendere l'intervento del Coordinatore dell'Emergenza che può dare l'ordine di evacuazione
15	Se l'incendio non è controllabile, informando il Coordinatore dell'Emergenza, disporre l'evacuazione immediata del reparto e raggiungere un luogo sicuro e compartimentato in attesa dei soccorsi; se possibile uscire dall'edificio
16	Se l'incendio è controllabile, attendere il Coordinatore dell'Emergenza