

SCHEDA N° 3

INCENDIO NEI LABORATORI

SEQUENZA AZIONI	
Avvisare immediatamente l'Ispettorato Aziendale al 7999 o 010-555-7999	
1	Premere, ove presente, il pulsante di allarme incendio ed avvisare immediatamente i colleghi.
2	Proteggendo le vie respiratorie valutare la situazione entrando con prudenza ma con decisione nel locale badando che tale azione può provocare, all'apertura della porta, l'uscita di fiamme e gas caldi. Valutare l'opportunità di aprire una finestra per favorire l'uscita dei fumi e dei gas ricordando che l'afflusso di aria favorisce l'incendio.
3	Prestare soccorso alle persone eventualmente in difficoltà trasportandole in un luogo sicuro
4	Procurarsi almeno due estintori.
5	Tentare di spegnere l'incendio se si è sicuri e preparati a farlo. Tenersi e tenere lontano le fiamme da punti di erogazione gas. ATTENZIONE: le bombole di gas compresso possono esplodere in caso di incendio
6	Se il tentativo non riesce con i mezzi a disposizione ed in pochi minuti, uscire dal locale chiudendo bene la porta.
7	Se il tentativo riesce, prima di abbandonare il locale, verificare la presenza di residui incandescenti e neutralizzarli; quindi aprire bene la finestra ed uscire chiudendo la porta.
8	Allontanare dal locale in emergenza tutte le persone non addette allo spegnimento dell'incendio.
9	Chiudere, se già non lo fossero, tutte le porte tagliafuoco e le porte che delimitano le varie aree del servizio.
10	Interrompere l'erogazione di tutti i gas chiudendo le valvole di erogazione da bombole / rete di distribuzione e tappare i contenitori di liquidi pericolosi eventualmente aperti.
11	Disporre all'occorrenza l'interruzione dell'erogazione della forza motrice elettrica.
12	Verificare che tutti i prodotti infiammabili siano chiusi negli armadi dedicati
13	Non usare gli ascensori.
14	Se l'incendio non è controllabile disporre l'evacuazione immediata del servizio e raggiungere un luogo sicuro in attesa dei soccorsi.