

SCHEDA N° 4

**INCENDIO IN PRESENZA DI APPARECCHIATURE RADIOGENE
O SORGENTI RADIOATTIVE**

SEQUENZA AZIONI	
Avvisare immediatamente l'Ispettorato Aziendale al 7999 o 010-555-7999	
1	In caso di presenza di apparecchiature radiogene o contenenti sorgenti radioattive: premere, ove presente, il pulsante di allarme incendio ed avvisare immediatamente i colleghi.; interrompere immediatamente l'irraggiamento o la procedura ed evacuare il paziente; <u>prima di entrare</u> per qualsiasi motivo in detto locale sincerarsi che l'apparecchiatura radiante sia spenta (agire all'occorrenza sull'interruttore generale FM che alimenta le macchine – sgancio elettrico); spegnere l'apparecchiatura dalla consolle di controllo e interrompere l'alimentazione dall'interruttore principale
2	In caso di presenza di sorgenti radioattive, provvedere alla messa in sicurezza del materiale radioattivo; spegnere al più presto il sistema di condizionamento e chiudere le serrande (se presenti)
3	In caso di presenza di sorgenti radioattive: avvisare immediatamente l'Esperto Qualificato
4	Informare, al loro arrivo, la Squadra Guardia Fuochi e i Vigili del Fuoco della presenza nel luogo di sorgenti radioattive
5	Valutare la situazione entrando con prudenza ma con decisione nel locale interessato dall'incendio, badando che tale azione può provocare, all'apertura della porta, l'uscita di fiamme e gas caldi
6	In caso di incendio in presenza di sorgenti radioattive, contrariamente alle norme generali, evitare per quanto è possibile di aprire le porte di accesso ad eventuali cortili interni e le finestre per contrastare la fuoriuscita di gas radioattivi
7	In attesa della Squadra Guardia Fuochi, procurarsi gli estintori prelevandoli dagli appositi alloggiamenti Attenzione! In caso di presenza di sorgenti radioattive, utilizzare sistemi di estinzione a polvere o a CO ₂ escludendo in modo categorico gli agenti a base idrica, per non disperdere eventuali contaminazioni
8	Tentare di spegnere l'incendio di piccole dimensioni solo se si è sicuri e preparati a farlo; attenzione! Tenersi e tenere lontano le fiamme dalle eventuali prese di erogazione ossigeno/protossido di azoto e dalle bombole
9	Nel caso di presenza di persone in difficoltà all'interno del reparto Ciclotrone-Radiofarmacia (Pad. Sommariva P1F), vi sono a disposizione dispositivi autorespiratori per il personale interno, addestrato all'uso. (vedi Piano emergenza Unità Operativa)
10	Disattivare l'impianto di climatizzazione se già non attuato automaticamente
11	Disporre la chiusura di tutte le valvole centralizzate dei gas medicali e prestare assistenza ai pazienti in ossigeno-terapia
12	Disporre all'occorrenza l'interruzione dell'erogazione della forza motrice elettrica
13	Chiudere, se già non lo fossero, tutte le porte tagliafuoco e le porte che delimitano le varie aree del reparto e impedire a chiunque l'accesso
14	Se il tentativo non riesce con i mezzi a disposizione ed in pochi minuti, uscire dal locale chiudendo bene la porta
15	Se il tentativo riesce, prima di abbandonare il locale, verificare la presenza di residui incandescenti e neutralizzarli; quindi aprire bene la finestra ed uscire chiudendo la porta

16	Allontanare dal locale in emergenza tutte le persone non addette allo spegnimento dell'incendio e far rientrare i pazienti nelle proprie stanze
17	Non usare gli ascensori, se non altrimenti indicato
18	Se l'incendio è controllabile, attendere il Coordinatore dell'Emergenza
19	Se l'incendio non è controllabile, informando il Coordinatore dell'Emergenza, disporre l'evacuazione immediata del reparto e raggiungere un luogo sicuro e compartimentato in attesa dei soccorsi
20	Impedire/controllare l'accesso all'area
21	In caso di presenza di sorgenti radioattive, provvedere ad organizzare un'area ristretta per il controllo dosimetrico del personale e per l'eventuale decontaminazione (svolti sotto la supervisione dell'Esperto Qualificato)
22	In caso di contaminazione radioattiva attenersi alle istruzioni contenute nella SCHEDA specifica N° 31
23	In caso di grave contaminazione personale (su indicazione dell'Esperto Qualificato) avvisare immediatamente il Medico Autorizzato
24	In caso di emergenza radiologica l'Esperto Qualificato indica al Coordinatore dell'Emergenza l'evacuazione immediata del reparto/padiglione