

SCHEDA N° 10

ALLAGAMENTO NEI REPARTI, SERVIZI SANITARI E LABORATORI

SEQUENZA AZIONI	
Avvisare immediatamente l'Ispettorato Aziendale al 7999 o 010-555-7999	
1	Spegnere le apparecchiature elettriche in uso; prestare attenzione alle prolunghed ed alle prese multiple (ciabatte) collocate a pavimento, non devono bagnarsi se alimentate
2	In locali con abbondante liquido sparso non utilizzare e non toccare apparecchiature elettriche, anche apparentemente spente, prima di aver disinserito l'energia elettrica; non toccare apparecchi alimentati da gruppi di continuità
3	Verificare di essere completamente asciutti quindi disattivare l'interruttore elettrico di forza motrice della zona
4	Allontanare dai locali tutte le persone non addette all'emergenza
5	Ricerca la causa dell'allagamento e chiudere all'occorrenza le valvole di alimentazione idrica al reparto
6	Contenere l'allagamento usando tessuti, raccogliere l'acqua e riversarla negli scarichi funzionanti più vicini, non far defluire l'acqua verso altri luoghi interni al fabbricato
7	Chiamare la ditta delle pulizie per aspirare i liquidi
8	Se non fosse possibile eliminare la causa dell'allagamento disporre l'evacuazione dei luoghi ed avvisare gli occupanti più prossimi nell'edificio
9	Prima di riprendere l'attività far verificare gli impianti e le strutture e chiedere la verifica delle apparecchiature e dei dispositivi elettrici eventualmente bagnati
10	In caso di alluvione con interessamento dei padiglioni:
11	Evitare di uscire all'esterno
12	Predisporre materiali di contenimento in corrispondenza delle porte al piano terreno
13	Seguire tutte le indicazioni di comportamento indicate "in caso di guasto"
14	Disporre l'evacuazione dei piani bassi spostandosi ai piani più alti, con divieto d'uso degli ascensori, se non altrimenti indicato
15	Evacuare con calma ed ordine
16	Se possibile verificare la presenza di persone in difficoltà a tutti i piani bassi e prestare loro soccorso
17	Attendere pazientemente l'intervento dei soccorritori segnalando la posizione ed i luoghi in cui si sosta
18	In caso di alluvione con interessamento di aree esterne
19	Nel caso in cui il dipendente si trovi all'esterno delle strutture, non cercare di attraversare ambienti interessati dall'acqua se non si conosce perfettamente il luogo, la profondità dell'acqua stessa e l'esistenza in zona di pozzetti, fosse e depressioni