

SCHEDA N° 14

ALLAGAMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE

	SEQUENZA AZIONI
	In caso di guasto ritenuto di piccola entità (ad eccezione delle aree descritte a pag. 10 da considerarsi sempre in codice rosso):
1	Chi per primo si accorge dell'allagamento deve informare i colleghi ed il Direttore della U.O. e avvisare i Reperibili della U.O. Attività Tecniche e allertare l'assistenza
2	Se possibile farlo in sicurezza, togliere corrente o staccare la spina
3	I reperibili intervengono e risolvono la criticità
	In caso di emergenza o di criticità non risolta:
	SEQUENZA AZIONI
	Avvisare immediatamente l'Ispettorato Aziendale al 7999
4	Se è possibile e se ne ha la competenza, in attesa dei reperibili chiudere subito le valvole di intercettazione
5	Chiamare la ditta delle pulizie per aspirare i liquidi
6	I reperibili saranno tenuti a verificare lo stato di sicurezza dei piani inferiori
7	All'arrivo del Coordinatore dell'Emergenza, in base alla situazione, darà l'ordine di evacuazione