

SCHEDA N° 23

**INTERRUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NELLE AREE NON SANITARIE
E NEGLI SPAZI COMUNI**

NOTE	Il punto cruciale è distinguere se la criticità richiede l'attivazione del Piano di Emergenza Evacuazione.
	SEQUENZA AZIONI
	In caso di interruzione di breve durata, (ad eccezione delle aree descritte a pag da considerarsi sempre in codice rosso):
1	Recuperare le torce dall'armadio rosso
2	Avvisare i Reperibili della U.O. Attività Tecniche
3	I reperibili intervengono e risolvono la criticità
4	Se perdura l'interruzione di corrente:
	SEQUENZA AZIONI
	Avvisare immediatamente l'Ispettorato Aziendale al 7999 o 010-555-7999
1	Restare calmi
2	Dotarsi immediatamente di lampade portatili
3	Usare prudenza: gli impianti e gli apparecchi connessi alla rete devono essere sempre considerati in tensione
4	Accertarsi che la mancanza di energia elettrica interessi solo il proprio reparto verificando la situazione in un reparto vicino
5	Attendere dai responsabili istruzioni a voce
6	Se colti dall'evento all'interno di un ascensore, se non altrimenti indicato, usare il pulsante di emergenza per richiamare l'attenzione del personale di soccorso o per spostare la cabina al piano