

SCHEDA N° 26

MANCANZA DI ACQUA

	SEQUENZA AZIONI
1	Avvisare il personale della manutenzione verificando, nell'attesa, che le valvole di intercettazione a servizio del Reparto siano aperte.
2	Attendere l'intervento del personale di manutenzione.
3	Non lasciare rubinetti aperti.
4	All'occorrenza avvisare il Responsabile del reparto.
5	Seguire le disposizioni eventualmente impartite dal responsabile del reparto.