

3					
2					
1					
0	14/11/2023	Documentazione controllo operativo S.G.S.A.	Ing. S. Roccasalva		
REV.	DATA	OGGETTO	REDATTO	VISTO	APPROVATO



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO

Sistema Sanitario Regione Liguria

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico per l'Oncologia

Via Largo Rosanna Benzi n.10 - 16121 GENOVA (GE)

DIRETTORE f.f. DELL' U.O. ATTIVITA' TECNICHE

Ing. Nicola Rosso



DENOMINAZIONE:

(D.M. 19 marzo 2015)

PO 06

VERIFICA PRESENZA ADDETTI DI COMPARTIMENTO

NOTE:

Il Tecnico:

Ing. S. Roccasalva



1. OGGETTO E SCOPO

La presente procedura mira a garantire il rispetto della presenza degli Addetti Antincendio di Compartimento, ai sensi del D.M. 19 marzo 2015, considerata di vitale importanza vista la loro capillare presenza.

Gli addetti antincendio di compartimento consistono in personale svolgenti altre funzione sanitarie e non, con il compito di assicurare il primo intervento immediato in caso di emergenza incendio.

Tale personale, in possesso dell'abilitazione come addetti antincendio in attività ad alto rischio, rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F., dovrà sempre essere presente in numero congruo rispetto al minimo previsto dall'S.G.S.A.

2. CAMPO E LUOGO DI APPLICAZIONE

La procedura in oggetto si applica alla gestione degli Addetti Antincendio di Compartimento all'interno dell'Istituto.

3. MODALITÀ OPERATIVE

3.1 Premessa

Il D.M. 19 marzo 2015 richiede la presenza di addetti antincendio nei reparti di degenza nelle 24 ore per tutto l'anno in un numero minimo indicato nell'S.G.S.A.

La problematica sul rispetto del numero minimo di addetti di compartimento, risiede nelle turnazioni del personale infermieristico e medico con qualifica di addetto antincendio in tali reparti. È pertanto necessario garantire nelle turnazioni del personale il rispetto del numero minimo attraverso la compilazione del modulo per la registrazione delle presenze addetti antincendio, di cui alla presente procedura, da tenere in reparto, che dovrà essere reso disponibile per i relativi controlli.

3.2 Modalità operative

Il responsabile dell'unità operativa o persona delegata dovrà per ogni turno giornaliero verificare la presenza degli addetti antincendio di compartimento, verificando il rispetto del numero minimo di addetti previsti dal S.G.S.A..

Occorre evidenziare che il rispetto del numero minimo di addetti di compartimento è una prescrizione di legge adottata in seno al Sistema Di Gestione della Sicurezza Antincendio e per quanto tale non deve essere violata.

Nel caso di assenze prolungate, l'addetto di compartimento avvisa (tramite e-mail) il proprio coordinatore e il Responsabile Tecnico Antincendio, il quale d'intesa con il Direttore della U.O. interessata provvederà ad intraprendere ogni utile azione, allo scopo di ripristinare il livello di protezione antincendio auspicato dal D.M. e dal S.G.S.A. interno dell'Istituto.

4. MOLUSTICA APPLICABILE

- Nessuna specifica modulistica.