

S.S. SPDC U293	OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO		PEIU293_0003		
	piano emergenza evacuazione interna		Rev. 3	Data 20/01/2021	Pag 1 di 5

Dip	U.O./SERVIZIO - CdC	Padiglione	Piano
NEUROSCIENZE	S.S. SPDC - U29D3	32	PT

Personale	Cognome/Nome	Telefono
Direttore/Responsabile	PROF. MARIO AMORE	
Preposto Sicurezza	DOTT. GIOVANNI CORSINI – DOTT. ELISETTA SCIARRINO	7238 – 7237
Coordinatore	DOTT. ELISETTA SCIARRINO	7237

1. INDICAZIONI GENERALI

Locali U.O.	N°	Locali U.O.	N°
Camere degenza totali	7	Locale degenza open space/Poltrone day hospital	X
Camere con bagno	X	Servizi igienici (esterni alle camere)	5
Ambulatorio	1	Sala d'attesa	X
Sala operatoria	X	Studio/Ufficio	3
Spogliatoio/Spazio filtro	1	Magazzino/deposito	3
Laboratorio	X	Tisaneria/Zona ristoro	1
Locale deposito materiale sporco	X	Locale lavaggio/decontaminazione	X
Ascensori Antincendio	X	Locale per terapie radiologiche	X
Locale tecnico (chiuso a chiave SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>)	X	Altro LUOGO COMUNE RISTORO	1

Reparti contigui	Piano	Attività		Tipologia di U.O. ¹	Telefono
		H 24	H12		
CLINICA PSICHIATRICA	1	X	<input type="checkbox"/>	DEGENZA	2469
AMBULATORIO	PT	<input type="checkbox"/>	X	AMBULATORIO	2202
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

¹ Degenza/Ambulatori/DH/Uffici/Laboratori, ecc.

Affluenza media	Matt.	Feriale	Festivo	Pom.	Feriale	Festivo	Notte	Feriale	Festivo
Degenti	N°	16	16	N°	16	16	N°	16	16
Personale dipendente	N°	13	6	N°	5	5	N°	5	5
Personale non di ruolo	N°	6	1	N°	1	1	N°	X	X
Parenti e visitatori	N°	6	8	N°	6	8	N°	X	X

Massimo affollamento: 43

Redatto DOTT. ELISETTA SCIARRINO	Controllato DOTT. GIORVANNI CORSINI	Approvato PROF. MARIO AMORE
-------------------------------------	--	--------------------------------

PRESENZA SOSTANZE PERICOLOSE

Descrizione	Si	No	Ubicazione
Sostanze radiogene	<input type="checkbox"/>	X	
Liquidi infiammabili	X	<input type="checkbox"/>	STANZA ANTIBAGNO - MAGAZZINO
Sostanze comburenti	<input type="checkbox"/>	X	

RISCHI/CRITICITA'

Rischi particolari	Descrizione sintetica del rischio
AGGRESSIONI E AZIONI AUTO LESIVE	AGGRESSIVITA' SINTOMO ABBASTANZA FREQUENTE NEI NOSTRI PAZIENTI
INCENDIO	DIFFICILE CONTROLLO DEL FUMO DEI PAZIENTI

Criticità U.O.	Descrizione della criticità
Criticità n. 1	LOGISTICA U.O. PRIVA DI VIE DI FUGA PER PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI E PER OPERATORI SANITARI.
Criticità n. 2	VIE DI FUGA CHIUSE A CHIAVE PER TIPOLOGIA DI PAZIENTE
Criticità n. 3	MANCANZA DI PULSANTE ANTINCENDIO ALL'INTERNO DEL REPARTO A CAUSA DELLA TIPOLOGIA DI PAZIENTI

DOTAZIONI PER L'EMERGENZA

Dotazioni antincendio		Dotazioni antincendio	
Idranti	N° 0	Pulsante per allarme antincendio	N° 1
Naspi	N° 0	Armadio Dispositivi di Sicurezza Matr. 1055159	N° 1
Estintori (polvere)	N° 5	Armadio Dispositivi di Sicurezza Matr. presso	N°
Estintori (CO ₂)	N° 0	Estintori Carrellati	N° 0
Armadio per liquidi infiammabili	Si X No <input type="checkbox"/>	Ubicazione STANZA ANTIBAGNO - MAGAZZINO	

LOCALIZZAZIONE CHIAVI ED ELENCO PAZIENTI

	Localizzazione
Chiavi locali chiusi	BACHECA SALA MEDICI
Elenco pazienti	INFERMERIA - SALA MEDICI
Chiavi ascensore	DOTAZIONE PERSONALE PER SINGOLA UNITA'

PRESENZA DI BOMBOLE E GAS COMPRESSI

Tipo di gas	N° bombole	Ubicazione	gas a muro	N° tot. Stanze
Ossigeno	N° 1	DISIMPEGNO STUDIO COORDINATRICE	Si <input type="checkbox"/> No X	X
Aria	N° X		Si <input type="checkbox"/> No X	X
N ₂ - CO ₂	N° X		Si <input type="checkbox"/> No X	X
Altri gas ²	N° X		Si <input type="checkbox"/> No X	X

²Specificare

Valvola di intercettazione Gas	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Ubicazione:
--------------------------------	--	-------------

2. INDICAZIONI SPECIFICHE

2.1 COORDINAMENTO INTERNO ALLA U.O. PER L'EMERGENZA (in ordine)

- Responsabile di U.O. o suo sostituto : PROF. MARIO AMORE
 - Coordinatore e/o preposto di U.O.: DOTT ELISETTA SCIARRINO
 - Personale con maggior esperienza lavorativa nella U.O.: CPSI CARMELA BELLUARDO, EMANUELA PIVA, TIZIANA POZZOLO, MICAELA ROTELLINI, ALICE VELO, NICOLA VENUTI, GIANANDREA BERTINI.
- In caso di emergenza incendio: Addetto di Compartimento Antincendio di U.O.: POZZOLO, KRATZER, TOMASELLI, LOPRETE, LAZAREVIC

2.2 ORGANIZZAZIONE INTERNA IN CASO DI EMERGENZA

(Inserire eventuali azioni aggiuntive specifiche per la UO)

CHI ALLERTA	AZIONI																
L'operatore che viene a conoscenza dell'emergenza deve avvisare immediatamente il coordinatore interno o suo sostituto, in caso di loro assenza provvede a:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutare il tipo di emergenza. ▪ Avvisare immediatamente il servizio di Ispettorato Aziendale al numero 7999 o 0105557999 indicando: <ul style="list-style-type: none"> - Nome e cognome; - Ubicazione dell'evento; - Tipo e dimensione dell'evento; - Il coinvolgimento di altre persone. ▪ Intervenire solo se ritiene di essere in grado di poter eseguire azioni senza pericolo per sé o per gli altri. ▪ Informare il Direttore della U.O. o suo sostituto (se non sono presenti). ▪ Gestire le successive comunicazioni con il Coordinamento delle Emergenze (Ispettorato, Squadra Guardia fuochi, Direttore Sanitario o Sostituto...) 																
CHI INFORMA	AZIONI																
Un operatore deve:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Avvisare tutti i pazienti dell'emergenza ▪ Avvisare i reparti vicini. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Reparti contigui</th> <th>Piano</th> <th>Tipologia di U.O</th> <th>Telefono</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CLINICA PSICHIATRICA</td> <td>1</td> <td>DEGENZA</td> <td>2469</td> </tr> <tr> <td>AMBULATORIO</td> <td>PT</td> <td>AMBULATORIO</td> <td>2202</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reperire l'elenco dei pazienti ▪ Aspettare la squadra guardia fuochi e fornire tutte le informazioni richieste. 	Reparti contigui	Piano	Tipologia di U.O	Telefono	CLINICA PSICHIATRICA	1	DEGENZA	2469	AMBULATORIO	PT	AMBULATORIO	2202				
Reparti contigui	Piano	Tipologia di U.O	Telefono														
CLINICA PSICHIATRICA	1	DEGENZA	2469														
AMBULATORIO	PT	AMBULATORIO	2202														
CHI OPERA	AZIONI																
L'operatore/gli operatori deve/devono:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non perdere tempo a recuperare oggetti personali. ▪ Allontanare i degenti dalle aree più vicine all'evento. ▪ Prestare un veloce primo soccorso alle persone in difficoltà. 																

2.3 ORGANIZZAZIONE INTERNA IN CASO DI EVACUAZIONE (Compiti degli operatori presenti)

CHI OPERA	AZIONI
L'operatore/gli operatori deve/devono:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seguire le direttive del "Coordinatore delle Emergenze" (Direttore Sanitario o suo Sostituto) e iniziare le procedure di evacuazione. ▪ Coordinare il trasferimento dei pazienti. ▪ Procedere all'evacuazione dei pazienti non deambulanti. ▪ Portare con sé l'elenco dei pazienti.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verificare la presenza di tutti i pazienti/operatori nel punto di raccolta. ▪ Registrare il luogo di trasferimento dei pazienti.
--	---

3. EMERGENZE DELLA U.O.

3.1 EMERGENZA INCENDIO (da integrare alle indicazioni N° 2.2 e se necessario N° 2.3)

AZIONI DA METTERE IN ATTO
▪ Azionare i pulsanti di allarme antincendio.
▪ Non utilizzare acqua su impianti elettrici o apparecchiature sotto tensione.
▪ Tentare di spegnere l'incendio di piccole dimensioni, ma solo se si è preparati a farlo.
▪ Se l'incendio non è affrontabile, evacuare immediatamente dal locale tutti i presenti (iniziare da quello più vicino alle fiamme).
▪ In attesa di soccorsi, se possibile, interrompere l'alimentazione elettrica, chiudere le valvole di intercettazione dei gas medicali se accessibili e solo se non indispensabili, allontanare eventuali bombole di O ₂ e mettere in sicurezza eventuali sorgenti di radiazioni ionizzanti.
▪ CHIUDERE LE PORTE TAGLIAFUOCO.
▪ Se i fumi hanno già riempito i locali, camminare accucciati con un fazzoletto inumidito davanti alla bocca.
▪ Verificare che tutti siano usciti dai locali facendo l'appello nel punto di raccolta.
▪ NON USARE GLI ASCENSORI. SU INDICAZIONE utilizzare solo gli ascensori ANTINCENDIO.

3.2 EMERGENZA ALLAGAMENTO (da integrare alle indicazioni N° 2.2)

AZIONI DA METTERE IN ATTO
▪ Se possibile Interrompere l'alimentazione elettrica o spegnere le apparecchiature elettriche in uso (le prolungh e le prese multiple, collocate a pavimento, non devono bagnarsi se alimentate).
▪ NON toccare apparecchiature elettriche, anche apparentemente spente, prima di aver disinserito l'energia elettrica.
▪ NON toccare apparecchi alimentati da gruppi di continuità.
▪ NON avvicinarsi ad apparecchiature in tensione se già raggiunte dall'acqua.
▪ Se necessario coprire col telo in polietilene la strumentazione.

3.3 EMERGENZA TERREMOTO/CEDIMENTI STRUTTURALI (da integrare alle indicazioni N° 2.2)

AZIONI DA METTERE IN ATTO
▪ In caso di terremoto, cercare riparo all'interno di un vano porta o in adiacenza ad un muro portante o sotto una trave, altrimenti sotto tavoli, scrivanie ecc..
▪ Se l'edificio ha riportato danni o crolli, uscire solo alla fine delle scosse e con cautela, raggiungere lo spazio aperto e verificare che tutti siano usciti dai locali facendo l'appello nel punto di raccolta.
▪ In caso di cedimenti strutturali, disporre l'allontanamento degli utenti dai luoghi interessati e limitrofi.
▪ In caso di terremoto, le scale potrebbero NON essere sicure.
▪ NON ritornare nei luoghi interessati dall'evento.
▪ NON usare gli ascensori.

PER ALTRI TIPI DI EMERGENZA: vedi Piano di Emergenza Evacuazione generale

4. CONTROLLO, APPROVAZIONE E REVISIONE

Le modalità di gestione del documento “Piano di Emergenza/Evacuazione Interno della UO (PEI)” su ISOLABWEB segue i percorsi indicati:

- Nuovo documento

	Chi fa	Che cosa
1	UO che redige il PEI ³	La UO si collega ad ISOLABWEB ed esegue le istruzioni del <i>Manuale operativo (IOAZHQA_0001 Applicativo ISOLABWEB)</i> in merito alla modalità di inserimento di un nuovo documento
2	UO che redige il PEI	La UO apre “Gestione documenti/Nuovo”, e nomina il nuovo documento con il titolo “Piano di Emergenza/Evacuazione della UO” , indicando come Tipo “PEI” e come Cartella di Pubblicazione “Documenti di Sicurezza” .
3	UO che redige il PEI	Successivamente alla conferma, la UO scarica il documento e compila le parti pre-impostate, quindi salva il documento
4	UO che redige il PEI	La UO invia il documento salvato alla UO Servizio Prevenzione e Protezione (UOSPP) per la verifica del contenuto, all’indirizzo e-mail: servizio.prevenzione@hsanmartino.it
5	UO Servizio Prevenzione e Protezione (UOSPP)	Dopo la verifica, la UOSPP invia il documento alla Direzione Sanitaria per l’approvazione. e per conoscenza alla UO di provenienza. In assenza di riscontri ulteriori da parte della Direzione Sanitaria, entro 10 giorni consecutivi dall’invio, il Piano di Emergenza interno della U.O. è considerato “approvato” e pubblicabile.
6	Direzione Sanitaria	La Direzione Sanitaria entro 10 giorni approva il documento e lo invia alla UOSPP.
7	UO Servizio Prevenzione e Protezione (UOSPP)	La UOSPP invia il documento alla UO.
8	UO che redige il PEI	La UO carica il documento su ISOLABWEB seguendo le indicazioni del <i>Manuale operativo IOAZHQA_0001 Applicativo ISOLABWEB)</i> ed effettua tutti i passaggi autorizzativi sino ad approvato. La UO abroga il precedente documento pubblicato come istruzione operativa.
9	UO Gestione Rischio Clinici, Qualità, Accredito e URP (HQA)	La UO HQA pubblica il documento

³Direttore/RAQ/Preposto/Coordinatore

- Revisione documento:

	Chi fa	Che cosa
1	UO che redige il PEI	Il PEI è già presente in ISOLABWEB. Per le revisioni successive su ISOLABWEB: la UO apre “Gestione documenti/Cerca”, individua il documento, apre il documento, clicca il pulsante “nuova rev”, fa “scarica doc”, salva il documento sul desktop, effettua la revisione, salva e invia a UOSPP via mail.
2	Segue dal punto 4 al 9 di Nuovo documento	